

## Пожарная безопасность во время проведения выпускных вечеров.

18.06.2014

Памятка для руководителей организаций, задействованных в праздничных мероприятиях.

1. Руководители объектов обязаны организовать дежурство ответственных должностных лиц на время проведения мероприятий.
2. Перед началом мероприятия провести проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей и внутреннего противопожарного водопровода).
3. Не допускать в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.
4. На мероприятиях должны применяться электрические гирлянды и иллюминация только при наличии соответствующего сертификата качества. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) необходимо немедленно их обесточить.
5. Не допускать применения пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, а также открытого огня и свечей.
6. Не допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
7. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
8. Пути эвакуации должны находиться в свободном доступе, а эвакуационные выходы быть открытыми или иметь возможность свободного открывания их изнутри без ключа.
9. При обнаружении пожара или признаков горения в здании (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить об этом по телефону «**101**» или «**112**» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), после чего принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Соблюдение этих простых правил является залогом сохранения жизни, здоровья и имущества от пожара.

---

Адрес страницы: <http://novogireevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1093182.html>

---

[Управа района Новогиреево](#)